

Celková účinnosť kombinovanej výroby, podiel dodávky tepla centralizovaným zásobovaným teplom a podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centralizovaným zásobovaným teplom bola nasledovná:

| 2025                              |        |
|-----------------------------------|--------|
| Celková účinnosť KVET kotolňa K30 | 85,80% |
| Celková účinnosť KVET kotolňa K31 | 84,85% |
| Celková účinnosť KVET kotolňa K32 | 90,40% |

100% vyrobeného tepla je dodané do CZT pre verejnosť

| 2024                              |        |
|-----------------------------------|--------|
| Celková účinnosť KVET kotolňa K30 | 86,20% |
| Celková účinnosť KVET kotolňa K31 | 86,00% |
| Celková účinnosť KVET kotolňa K32 | 91,00% |

100% vyrobeného tepla je dodané do CZT pre verejnosť

| 2023                              |        |
|-----------------------------------|--------|
| Celková účinnosť KVET kotolňa K30 | 85,90% |
| Celková účinnosť KVET kotolňa K31 | 85,90% |
| Celková účinnosť KVET kotolňa K32 | 90,20% |

100% vyrobeného tepla je dodané do CZT pre verejnosť